

SCA Ortviken Sundsvall

Ola Löfgren, Elchef

Ledamot FIE och SSG



Nyttan med samarbetsorganisationer

- Nya produktionsenheter (vindkraft, solkraft, vågkraft mm) riskerade nätens stabilitet, EU via ENSTO-E tar fram krav på nätets produktion och konsumtion, Grid Codes
- Grid code för produktion innehåller krav på frekvenshållning, spänningshållning mm baserat på "rena" elproduktions-anläggningar
- Grid code för elproduktion omöjliggjorde fortsatt drift på mottrycksanläggningar inom industrin
- Inga undantag fanns med i remissen
- SSG agerade, sammankallade möten, skrev inlagor, åkte till Bryssel
- Nya revisionen innehåller undantag för "vår" produktion

Nyttan med samarbetsorganisationer



ENTSO-E Network Code for Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators

26 June 2012

h) Without prejudice to the general applicability of the requirements set forth in this Network Code, a requirement of this Network Code shall not apply to Power Generating Modules of facilities for combined heat and power production (CHP) embedded in the Networks of industrial sites in the following cumulative circumstances:

- the primary purpose of these facilities is to produce steam for production processes of this industrial site;
- the generation of steam and power are rigidly coupled to each other, i. e. any change of steam generation results inadvertently in a change of Active Power generation and vice versa;
- the Power Generating Modules are of Type A, B or C according to Article 3(6) (a) to (c); and
- the requirement is related to the capability maintain constant Active Power output or to modulate Active Power output other than Article 8(1) (c) and (e).

Nyttan med samarbetsorganisationer

- Elsäkerhet, tillsyn från Elsäkerhetsverket, kommer även Elektriska Nämnden (EN) att bedriva tillsyn
- Leverantörers underhållsplaner är orimliga att uppfylla, krävs det trots allt att vi gör det?
- Teknisk utveckling, elutrustning föråldras
- EMC direktivet



SCA
c/o Life

